



低压成套标准- GB / T 7251. 2-2023

换版需要送样的说明

- 1、对于涉及材料和部件的强度差异试验时, 可根据标准要求选用代表性样品进行试验。同一工厂具有相同获证模式的多张证书, 涉及同一材料和部件的相同试验项目时, 满足标准要求通过比较的方式的, 可仅送其中一张证书的代表性样品进行试验;
- 2、若原送样样机中覆盖的绝缘材料用作电击防护的, 需要送样补工频耐压试验。绝缘材料材质相同、厚度不同的, 送最薄的材料, 可送一个代表性的单元上试验, 其他单元可不送样;
- 3、若认证产品属于光伏成套设备(PVA), 则需要送样补做差异试验;
- 4、若原报告中有做电磁兼容性(EMC)试验, 则送样补做差异试验, 相同结构的单元可在一个代表性单元上试验, 其他单元可不送样;
- 5、原报告中没有做电磁兼容性(EMC)试验且不属于光伏成套设备(PVA), 且工频耐压试验、温升试验符合新标准要求, 核实原报告, 不需要送样试验;
- 6、对于成套设备中内装的无功补偿单元(例如 JP 柜), 符合 GB/T7251. 12、GB/T15576 标准的产品, 换版不需送样机做无功补偿单元 1.2 倍额定电流的温升试验;
- 7、如不需送样机, 也需提供符合新版标准要求的铭牌。